

(仮称) 越木岩センター改築工事におけるアスベスト除去工事
気中濃度測定結果

- 環境省が【アスベストモニタリングマニュアル（第4.2版）】で目安としている数値『空気1ℓに対してアスベスト濃度が1本以下（1本/ℓ）』を基準とします。
- NDとは、検出可能な最小数値（0.45本/ℓ）未満のことです。
- 測定箇所については別添の「気中濃度測定箇所」をご確認ください。

【作業前測定】

測定日	測定箇所 アスベスト濃度（単位：本/ℓ）			
	No.1	No.2	No.3	No.4
令和6年9月25日	ND	ND	ND	ND

【問い合わせ先】

- ・アスベスト除去工事に関すること

西宮市土木局営繕部営繕課

担当者：森崎・上原 電話：0798-35-3710

- ・事業全体に関すること

西宮市産業文化局生涯学習部生涯学習企画課

担当者：鈴木・木村 電話：0798-35-3869