

瓦木中学校の施設現況

施設の現況

- 第4棟以外は開放廊下型
- バリアフリーについて、第3棟にエレベーターを設置しているが、第2棟の3階と第4棟の2階・3階へは行くことが不可。
- 第1～3棟の築年数が古く、トイレは湿式。
(各棟の内外部の状況は右図参照)
- 第1～4棟の空調は、老朽化が進んでおり更新が必要。

- 第4棟 昭和49年建設 3階 片廊下型
 - ・ 外壁は改修が必要。
 - ・ 内部は部分的に改修が必要。
 - ・ バリアフリー対応のため、渡り廊下設置が必要。
 - ・ 空調、トイレ施設の改修が必要。



- 管理棟 昭和57年建設 2階 開放廊下型
 - ・ 外壁は改修が必要。
 - ・ 内部は部分的に改修が必要。
 - ・ 給食車両の駐車及び転回スペースが十分ではない。
 - ・ 渡り廊下部分は改修が必要。



- 第2棟 昭和34年他建設 3階 開放廊下型 **【改築対象】**
 - ・ 3階部分のバリアフリーが困難。開放廊下幅も狭い。
 - ・ 外壁、建具は平成3年に改修。
 - ・ 内部は部分的に劣化している。空調施設の老朽化。




- 格技棟 平成13年建設
 - ・ 外部、内部の状態は良好。



- 第3棟 昭和33年他建設 3階 開放廊下型 **【改築対象】**
 - ・ 教室不足、仮設教室と近接し過密した状態。
 - ・ 外壁、建具は平成2年に改修。
 - ・ 内部は部分的に劣化している。
 - ・ 空調、トイレ施設の老朽化。



- 第1棟 昭和36年他建設 2階 開放廊下型
 - ・ 外壁、建具は平成3年に改修。
 - ・ 内部は部分的に改修が必要。
 - ・ 2階建て、バリアフリー対応可。空調、トイレ施設の改修が必要。



- 体育館 昭和36年建設
 - ・ 外壁は平成21年に耐震改修工事と合わせて改修済。
 - ・ 屋根は平成27年に非構造部材撤去工事と合わせて改修済。
 - ・ 床の状態は良好。
 - ・ 次期設置場所を見据えた配置計画が必要。

